



BRANDWEER

Bijlage 2 Opstellingsplannen

Deze bijlage is van toepassing bij de standaardvoorwaarden 2 en 7

- 2.1 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moet tussen de rijen een vrije effectieve ruimte aanwezig zijn van tenminste 40 cm, gemeten tussen de loodlijnen door de elkaar dichtst naderende gedeelten van de rijen.
- 2.2 Indien in een rij tussen de zitplaatsen tafeltjes zijn geplaatst, moet de genoemde vrije ruimte te plaatse van de tafeltjes doorlopen.
- 2.3 Bij in rijen opgestelde zitplaatsen moeten, indien een rij meer dan 4 stoelen bevat en 4 of meer rijen achter elkaar zijn geplaatst, deze zo zijn gekoppeld als wel aan de vloer zijn bevestigd dat deze ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
- 2.4 De uitvoering van de stoelkoppeling moet goedkeuring hebben van de commandant van de brandweer.
- 2.5 Een rij zitplaatsen die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, mag niet meer dan 8 zitplaatsen bevatten.
- 2.6 Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, mag ten hoogste bevatten:
 - 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 45 cm.
 - 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 45 cm.
 - 50 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 45 cm en er bovendien aan beide einden van de rijen per 4 rijen een uitgang met een breedte van tenminste 1,10 meter aanwezig is.
- 2.7 Meubelen en voor aankleding of versiering te gebruiken voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer mogen slechts een zodanige ruimte beslaan dat ten minste:
 - 0,25 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor geen zitplaats aanwezig is.
 - 0,30 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor iedere persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen (gekoppelde zitplaatsen).
 - 0,50 m² vloeroppervlakte beschikbaar blijft voor ieder persoon waarvoor een zitplaats aanwezig is die niet zodanig is of is aangebracht dat deze ten gevolge van gedrang niet kan verschuiven of omvallen (niet-gekoppelde zitplaatsen).
- 2.8 Meubelen en voor aankleding of versiering te gebruiken voorwerpen op en op minder dan 2,50 meter hoogte boven de vloer, moeten indien de vrije vloeroppervlakte minder dan 0,50 m² per persoon bedraagt, zodanig zijn aangebracht dat zij door gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen.
- 2.9 Een tent waarin meer dan 50 personen gelijktijdig kunnen verblijven moet een door of vanwege het bevoegd gezag goedgekeurd opstellingsplan bezitten.