



BRANDWEER

Bijlage 3 Kook- en baktoestellen

Deze bijlage is van toepassing bij de standaardvoorwaarden 1, 2, 7, 8, 9, en 11

- 3.1 Het gebruik van kook/baktoestellen is slechts toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- Het gebruik van vetten en oliën is alleen toegestaan in thermisch beveiligde toestellen.
 - De toestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen en omstoten worden beschermd.
 - De toestellen moeten ten minste 1,50 meter van tentdoeken of andere brandbare materialen worden opgesteld.
 - Als de bij c genoemde afstand kleiner is, moet er een brandwerende bescherming tussen het tentdoek en de toestellen worden aangebracht.
 - In de nabijheid van kook/baktoestellen dient een brandblusmiddel voor onmiddellijk gebruik bereikbaar en beschikbaar te zijn. Gebruik kan worden gemaakt van een brandblusapparaat, een emmer water of een emmer zand.
 - Bij het gebruik op het terrein van pannen of toestellen van bakken en braden, moet een goed sluitende deksel en/of een branddeken aanwezig zijn.

Bij elektrische toestellen:

- a. Kabelhaspels mogen slechts gebruikt worden als zij volledig uitgerold zijn.
- b. Snoeren moeten zodanig zijn aangebracht dat vallen en struikelen wordt voorkomen.

Bij gasgestookte toestellen:

- a. De installatie moet zijn uitgevoerd volgens NEN3324, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed aan de bescherming van slangen en leidingen tegen mechanische beschadigingen.

3.2 Gasgestookte (professionele) barbecues/grills

- a. Bij inwendig gebruik mogen alleen barbecues/grills worden gebruikt die zijn voorzien van een gasdetectiesysteem. Het gasdetectiesysteem moet bij een defect een geluidssignaal geven en de gastoevoer automatisch afsluiten.
- b. Gasflessen mogen alleen tijdens het gebruik van de barbecue/grill aanwezig zijn. Indien de barbecue/grill niet gebruikt wordt, moeten de gasflessen op een goed geventileerde plaats buiten de tent worden opgeborgen.
- c. Bij het wisselen van gasflessen mogen de gasbranders niet in gebruik zijn.
- d. Op de gebruikslocatie mogen geen losse (reserve)gasflessen aanwezig zijn (ook geen lege).
- e. Rondom de barbecue/grill moet een vrije ruimte van 2 meter worden gehandhaafd.
- f. In de onmiddellijke nabijheid moet een draagbaar brandblusapparaat (poeder 6 kg) aanwezig zijn.
- g. De barbecue/grill moet zodanig opgesteld worden dat deze geen vluchtwegen blokkeert.
- h. Tijdens het gebruik moet de barbecue/grill tegen ongewild verplaatsen zijn beschermd.
- i. De gasinstallatie en veiligheidssystemen moeten conform de voorschriften van de leverancier, maar minimaal jaarlijks, worden gecontroleerd op een deugdelijke werking, hiervan dient een rapport aanwezig te zijn. Deze controle moet worden uitgevoerd door een deskundige persoon.
- j. Op een barbecue/grill mag geen brandbare versiering worden aangebracht.