



# BRANDWEER

## Bijlage 4 Aanwezigheid van brandbare stoffen en gasflessen

Deze bijlage is van toepassing bij de standaardvoorwaarden 1, 2, 3, 7, 8, 9 en 11

- 5.1. Brandbare vloeistoffen en gassen, evenals licht brandbare stoffen, mogen niet in tijdelijke bouwwerken aanwezig zijn. De opslag van deze stoffen moet ten minste 5 meter vanaf het bouwwerk zijn gelegen.
- 5.2. Het gebruik van andere brandbare gassen dan butaan of propaan is niet toegestaan. Het gebruik van LPG-tanks als brandstofreservoir voor verbruikstoestellen is eveneens niet toegestaan.
- 5.3. Gasflessen moeten buiten het bereik van onbevoegden staan.
- 5.4. Gasflessen moeten op maaiveldhoogte worden geplaatst. Ze mogen niet in de nabijheid van putdeksels of openingen van beneden het maaiveld gelegen ruimten worden geplaatst.
- 5.5. De verbinding tussen gasflessen en verbruikstoestellen moet bestaan uit een koperen leiding of uit een goedgekeurde (GIVEG) slang.
- 5.6. De slangen tussen de gasflessen en de verbruikstoestellen moeten:
  - Met behulp van deugdelijke slangklemmen zijn bevestigd.
  - Zodanig zijn aangebracht dat deze vrij en niet onder spanning zijn aangelegd.
  - Zodanig zijn aangebracht dat zij op geen enkele wijze aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden of mechanische beschadigingen worden blootgesteld.
- 4.7. Daar waar het gevaar bestaat dat over gasleidingen gelopen wordt, moeten deze beschermd worden door een stevige afscherming.
- 4.8. De totale waterinhoud van de aanwezige gasflessen (gevulde en lege flessen gezamenlijk) mag maximaal 110 liter bedragen.
- 4.9. De gasflessen moeten tegen opwarming door zonnestraling worden beschermd.
- 4.10. Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen niet, of volgens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, mogen niet aanwezig zijn.